

Seduta del  
08 luglio 2024



Pubblicato in data 24 luglio 2024

Rep. Delibera Consiglio di amministrazione n. 200/2024

DIREZIONE IV – DIVISIONE 2

### 3) RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA ANTICENDIO

.....OMISSIS.....

#### DELIBERA

- di approvare le soluzioni proposte relative allo stato dei luoghi dei campi (manutenzione del verde):

- 1) realizzazione di fasce tagliafuoco nelle aree a maggior rischio incendio che saranno individuate dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione;
- 2) installazione di telecamere di sorveglianza che permettano di evidenziare preventivamente comportamenti sospetti nelle aree dell'Ateneo ritenute sensibili, previa acquisizione dei necessari pareri in merito alla privacy, dei preventivi e dei costi di gestione;
- 3) estensione servizi di giardinaggio previsti nella convenzione FM4 alle aree non comprese attualmente in altri appalti, come specificato nella tabella in narrativa;

- di approvare le soluzioni proposte relative allo stato del sistema degli impianti antincendio:

- 1) installazione in maniera omogenea tra i vari piani degli edifici di targhe ottico-acustiche o badenie per rendere acusticamente percepibili gli allarmi incendi rilevati;
- 2) riprogrammazione delle logiche di funzionamento delle segnalazioni acustiche svincolando il loro funzionamento al singolo piano in cui l'allarme è scattato, ma rendendole operative su tutto l'edificio;
- 3) dotare gli impianti IRAI di combinatore telefonico al fine di centralizzare gli impianti antincendio;
- 4) implementazione di un sistema di supervisione a supporto della Sala controllo del Rettorato (presidiata h24) in grado di remotizzare tutti gli allarmi antincendio provenienti da più sedi universitarie.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014