

Seduta del

25 giugno 2024



Pubblicato in data 24 luglio 2024

Rep. Delibere Consiglio di amministrazione n. 121/2024

**1.4) INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELL'ATENEO –
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ AL 20 GIUGNO 2024**

Il Rettore cede parola all'Architetto Antonella Rosatelli, Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Lavori per impianti, tecnologie ed edilizia, che espone al Consiglio un aggiornamento sulle attività e sugli interventi di adeguamento alla normativa antincendio messi in atto presso gli edifici universitari e su alcune criticità incontrate che è necessario risolvere per il successivo ottenimento delle SCIA Antincendio.

Relativamente alle predette criticità, come già rappresentato nei vari incontri indetti dalla Direzione Generale per gli adeguamenti antincendio delle strutture universitarie, è necessario produrre una dichiarazione – a firma del Rettore – sul massimo affollamento degli edifici delle Facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia. Tali dichiarazioni, che obbligatoriamente dovranno essere prodotte al Comando Provinciale dei VV.FF. con le istanze di SCIA, si rendono necessarie anche per la prosecuzione delle attività da intraprendere sugli impianti interessati dagli adeguamenti alla normativa antincendio nei vari edifici universitari.

In particolare, qualora gli affollamenti negli edifici B della Facoltà di Economia e negli Edifici E ed F della Facoltà di Medicina e Chirurgia superassero singolarmente le 300 unità, si renderebbe necessaria la presentazione di nuovi progetti antincendio al Comando Provinciale dei VV.F. L'acquisizione dei predetti pareri, pertanto, vincola l'evoluzione delle operazioni di progettazione per l'adeguamento degli impianti antincendio delle Facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia.

Relativamente alle attività e agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio messi in atto dopo l'ultimo aggiornamento inviato, l'Architetto illustra il seguente schema riassuntivo:

DATA	DESCRIZIONE
Maggio – Giugno 2024	Attività propedeutiche all'ottenimento di Di.Ri. per gli impianti elettrici universitari completate presso il Centro Congressi Villa Mondragone.
Giugno 2024	Avvio installazioni di nuove centrali di allarme antincendio e rilevatori di fumo presso gli edifici della Macroarea di Lettere e Filosofia. Ultimate le installazioni si procederà alla sostituzione dei rilevatori di fumo presso il Centro Congressi "Villa Mondragone". <i>N.B. Saranno installati anche combinatori telefonici con moduli GSM presso le sedi di Lettere e Filosofia, Villa Mondragone e Scienze MM.FF.NN. per remotizzare gli allarmi in un unico centro di gestione emergenze</i>
Giugno 2024	Avvio lavori per l'adeguamento antincendio del magazzino delle segreterie di Medicina ubicato al piano – 1 dell'edificio A della Facoltà di Medicina e Chirurgia. <i>N.B. Avvio lavori il 25 giugno 2024.</i>

Seduta del

25 giugno 2024



Maggio – Giugno 2024	Ultimazione del censimento dettagliato delle porte REI e dei sistemi di protezione passiva antincendio (porte e serramenti REI, compartimenti, ...) negli edifici di Economia e di Ingegneria e determinazione delle attività da affidare per la loro sistemazione e per l'ottenimento delle certificazioni normative. <i>N.B. Le predette attività saranno affidate entro il mese di luglio p.v.</i>
Maggio – Giugno 2024 <u>Attività sospesa in attesa dell'affidamento servizio di facchinaggio da parte dell'Ateneo</u>	Limitazione dei carichi d'incendio presso le Biblioteche d'area: il personale bibliotecario ha comunicato di aver avviato le attività necessarie per ridurre il materiale cartaceo presente nei magazzini e nelle scaffalature delle biblioteche. <i>N.B. Il personale bibliotecario ha segnalato la necessità di attivare un servizio di facchinaggio per rimuovere scaffalature e materiale librario al fine di procedere nelle attività avviate.</i>
Giugno 2024	Avviata la valutazione di professionisti esterni abilitati alla progettazione di dispositivi, sistemi e impianti antincendio per la protezione attiva. <i>N.B. Per le Facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia è necessaria la dichiarazione sull'affollamento degli edifici per procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva (affollamento singoli edifici inferiore alle 300 unità) o con nuova richiesta di parere antincendio ((affollamento singoli edifici superiore alle 300 unità). Per la macroarea di Ingegneria e la Facoltà di Economia, entro la chiusura estiva, si prevede di affidare l'incarico di progettazione per la redazione della documentazione propeedeutica ad un appalto integrato.</i>

Da parte del Servizio Prevenzione e Protezione si resta in attesa della documentazione relativa a:

- 1) Piano di emergenza ed evacuazione predisposto per ogni singolo immobile;
- 2) Elenco delle segnalazioni relative alle anomalie riscontrate sulle vie d'esodo.

Da parte del Centro di Calcolo di Ateneo si è in attesa di ricevere:

- 1) Progetti esecutivi e certificazioni relative ai lavori sull'ampliamento della rete dati degli immobili universitari (planimetrie con ubicazione dei Rack e del passaggio dei cavi, Di.Co.,...).

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE